Riassunto rapporti analisi 2016

DATA PRELIEVI	22.06.2016	22.06.2016	22.06.2016	22.06.2016	21.04.2016	21.04.2016	Valore tolleranza
Luogo	Casa comunale Fontanin	Fontana casa Mazzoni	Serbatoio Toga	Serbatoio Toga	Fontanon San Vittore	Salzin San Vittore	
ANALISI MICROBIOLOGICA							
Germi aerobi, mesofili	31 KBE/mL	0 KBE/mL	< 10 KBE/mL	0 KBE/mL	< 10 UFC/mL	< 10 UFC/mL	300 KBE/mL
Escherichia coli	0 KBE/100 mL	0 KBE/100 mL	0 KBE/100 mL	0 KBE/100 mL	0 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	0 KBE/mL
Enterococchi	0 KBE/100 mL	0 KBE/100 mL	0 KBE/100 mL	0 KBE/100 mL	0 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	0 KBE/mL
ANALISI FISICO CHIMICA							
pH							
Conduttività							-
Temperatura	11 °C	11 °C	7.2 °C	7.2 °C	4.9 °C	4.9 °C	-
Durezza totale	1.48 °fH						-
Alcalinità							-
Calcio	4.3 mg/L						-
Magnesio	1 mg/L						-
Ferro in soluzione							0.3 mg/L
Nitriti							0.1 mg/L
Nitrati	2.5 mg/L						40 mg/L
cloruri							200 mg/L
Solfati							-
Fosfati (P)							1 mg/L
Silicati (SI02)							10 mg/L
Ossidabilità KMn04							6 mg/L
Valutazione	ineccepibile	ineccepibile	ineccepibile	ineccepibile	ineccepibile	ineccepibile	